

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование АНПОО "Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Кушевский р-н ст-ца. Кушевская. Краснодарская . 71а

Форма собственности объекта Частная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж".

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2340016435

Телефон: 4-03-96

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей маломобильных граждан с учетом мнения РО ВОИ (установлена кнопка вызова персонала).

Плановая дата обследования: 01.2017

Фактическая дата обследования: 30.01.2017

---

Организация: АНПОО "Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж"

Должность лица: Директор колледжа

ФИО: Штурба Виктор Александрович

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по не соответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Автостоянка</b>					
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
<b>Вход на территорию</b>					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	

Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

<b>(на стенах)</b>					
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
<b>Зона оказания услуги</b>					
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	Наличие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	

Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать санитарную комнату системой тревожной сигнализации.
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
<b>Средства информации</b>					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	Запланировано обустройство информационными табличками, выполненными азбукой Брайля, всех аудиторий
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	#	#
Средства информации	+	#	-	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	---------	---

	Доступности объекта				
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект не доступен					

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Приобрести и установить мнемсхему. Оснащение информационными табличками, выполненными азбукой Брайля, всех аудиторий.

« 30 » января 2017 г.

Дата составления паспорта

Синцова Ивет 2 ранга

Должность лица, составившего паспорт



подпись

А.В. Симакова

Ф.И.О.